CMA
200812054003

报告编号：YXJC210420-08

检 测 报 告

委托单位 ： 七台河宝泰隆新能源有限公司

检测类别 ： 委 托 检 测

样品类别 ： 有组织废气

黑龙江省翔检测技术有限公司

2021年04月23日 编制

声　　明

1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。

3、未经送检[redacted]检测报告无效。

[redacted]

报告编号：YXE[illegible]

一、检测信息

委托单位	七台河宝泰隆新能源有限公司		
地　　址	黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号		
联 系 人	李吉福	联系电话	18[illegible]
样品类别	有组织废气		
采样人员	丛凌波、吴洪鹏等	采样日期	2021.04.20
分析人员	刘微微、李晓丽等	分析日期	2021.04.20-2021.04.22
环境条件	2021.04.20，天气晴，西北风，风速4.5m/s		

二、样品信息

采样日期	采样点位	样品编号	样品表观性状/特征
2021.04.20	氢气加热炉排放口1#	XNG21042002[illegible]~XNG21042002[illegible]	滤筒

三、检测项目标准（方法）及仪器

检测项目	检测标准（方法）	仪器名称型号及编号
[illegible]	[illegible]	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE[illegible]
[illegible]	[illegible]	电热鼓风干燥箱 DHG-9030A YXE[illegible]
低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	恒温恒湿箱 [illegible] YXE[illegible]
[illegible]	[illegible]	分析天平 AUW120D YXE[illegible]
二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE[illegible]
氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ [illegible]	自动烟尘烟气测试仪 [illegible]

五、检测结果

1、有组织废气检测结果

采样位置	采样日期	项目	检测结果	平均浓度	标准限值	单位
低浓度颗粒物	[illegible]	排放浓度	10.1	8.8	——	mg/m³
			8.0		——	mg/m³
			8.2		——	mg/m³
			[illegible]		[illegible]	mg/m³
			[illegible]	[illegible]	200	mg/m³
			5.5		200	mg/m³
		排放速率	0.01	0.01	——	kg/h
			0.01		——	kg/h
		排放浓度	3L	3L	——	mg/m³

2、烟气参数检测结果

采样位置	采样时间	标干流量 (m³/h)	温度 (℃)	湿度 (%)	流速 (m/s)
		1454	266.2	4.5	4.33
气加热炉	2021.04.20	1496	267.0	4.5	4.45
	平均值	1499	266.1	4.5	4.46

准。

序号	污染物项目	浓度限值	单位
1	颗粒物	200	mg/m³
2	二氧化硫	850	mg/m³
3	氮氧化物	1000	mg/m³

检测结论：

（以下空白）

*** 报告结束 ***

编 制 人：马艳　　审 核 人：

签 发 人：　　签发日期：　年　月　日